

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos; Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä

Tekninen lautakunta 09.09.2026 § 56
305/10.03.00.01/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä hakee rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. Hakemus koskee kirkon väestönsuojan käyttötarkoituksen muuttamista varastotiloiksi.

Rakennus sijaitsee Ivalon rekisterikylässä kiinteistöllä 148-403-49-0 (Kirkkoranta), osoitteessa Kirkkokuja 1a. Kiinteistö on kooltaan 15065 m².

Kirkon rakennuslupa on myönnetty 13.5.1965 § 71. Rakennusluvassa on esitetty ja hyväksytty rakennuslain edellyttämä väestönsuoja.

Pelastuslain 75 §:n 2. momentin mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan myöntää poikkeuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta. Pelastusviranomainen ei ole lausunnossaan puoltanut hakemusta.

Hankkeesta on kuultu naapurit rakentamislain 63:§ mukaisesti.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksiä ei ole olemassa. Tontin rakentamisen määrä on sellainen, että sille edellytettäisiin myös uudisrakentamisen yhteydessä väestönsuojaa. Vallitsevaa tilannetta ei ole myöskään muusta perustellusta syystä mahdollista heikentää nykyisestä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hylätä haetun rakentamisluvan väestönsuojan käyttötarkoituksen muuttamiselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Tiedoksi: hakija, rakennusvalvonta

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi
